

UBND HUYỆN Ý YÊN

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN

Số: 446/TB - TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ý Yên, ngày 25 tháng 09 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty sản xuất, kinh doanh Thiết bị điều hòa trên toàn quốc.

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch, dự toán gói thầu mua sắm lắp đặt điều hòa tại 31 Trạm y tế xã thuộc Trung tâm y tế huyện Ý Yên năm 2024. Trung tâm y tế huyện Ý Yên đề nghị quý Công ty báo giá các Thiết bị điều hòa có quy cách, hãng - nước sản xuất, đơn vị tính, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp theo danh mục (Có danh mục chi tiết kèm theo)

Báo giá bao gồm thông tin: Tên Thiết bị, model, hãng - nước sản xuất, năm sản xuất, cấu hình kỹ thuật, đơn vị tính, đơn giá (có VAT).

Đề nghị quý Công ty cung cấp gửi báo giá tới Phòng Tổ chức hành chính - Trung tâm y tế huyện Ý Yên trước ngày 05/10/2024.

Địa chỉ: Thị Trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, chủ đề thư nêu rõ “Báo giá Thiết bị điều hòa năm 2024 của Công ty....”.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Công thông tin điện tử Trung tâm
- Lưu VT, HC

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hiệp



DANH MỤC CHI TIẾT THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA

(Kèm theo Thư mời báo giá số 446/TB – TTYT ngày 25/09/2024 của TTYT huyện Ý Yên)

Stt	Nội dung hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Khối Lượng	Thông số kỹ thuật
I	Phần thiết bị			
1	Điều hòa cục bộ treo tường, 1 chiều lạnh, công suất lạnh 12.000 BTU	Bộ	38	Xem phụ lục đính kèm
II	Phần vật tư lắp đặt điều hòa			
1	Ống đồng dày 0.71mm + Bảo ôn dày 13mm cho máy 12.000 BTU	Mét	171	Cặp Ống đồng Lông/ Hơi, dày: ≥ 0.7 mm Cặp Bảo ôn Lông/ Hơi, dày: ≥ 13 mm
2	Băng cuộn trắng	kg	34	
3	Ống nước F21	mét	190	$\geq$ Class 1
4	Bộ đai ốp ống đồng, ống nước	bộ	120	
5	Vật tư thử bền, thử kín (Ni tơ, đồng hồ áp)	Bộ	38	
6	Dây điện cấp nguồn máy điều hòa 2x2,5 mm ²	m	304	Cu/PVC (2x2,5)mm ²
7	Dây điện tín hiệu 2x1,5 mm ²	m	190	Cu/PVC (2x1,5)mm ²
8	Giá đỡ cục nóng máy 9-12.000 btu	Bộ	38	Thép L40x40, sơn tĩnh điện
9	Vật tư phụ lắp đặt cơ khí: Bu lon, vít nở, băng dính, vật liệu xây dựng ...	Bộ	38	
10	Atomat 1 pha MCB 20A	Cái	38	Loại Aptomat MCB 1P - 20A
11	Máng hộp PVC đi dây điện nổi tường, KT: 15x10mm	m	152	PVC/ KT: 15x10mm



YÊU CẦU CẤU HÌNH KỸ THUẬT MÁY ĐIỀU HÒA

(Kèm theo Thư mời báo giá số 446 TB – TTYT ngày 25/09/2024 của TTYT huyện Ý Yên)

2. Điều hòa 12000BTU

I	Yêu cầu chung
-	Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau, máy mới 100%
-	Công bố Hợp quy QCVN 9:2012/BKHCN hoặc tương đương
-	Đạt chuẩn hiệu suất năng lượng TCVN 7830:2015 hoặc tương đương
-	Giao hàng, lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.
-	Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 3 năm.
-	Bảo hành: ≥ 24 tháng.
II	Yêu cầu kỹ thuật
-	Công suất làm lạnh danh định: ≥ 12.000 Btu/h
-	Hiệu suất năng lượng: Đạt tiêu chuẩn 5 Sao hoặc ứng dụng công nghệ tiết kiệm điện
-	Nguồn điện: 1/220-240/50 Ø/V/Hz
-	Điện năng tiêu thụ tiêu chuẩn - làm lạnh: ≤ 1.240 W
-	Cường độ dòng điện tiêu chuẩn - làm lạnh: $\leq 5,8$ A
-	Khử ẩm: $\geq 1,3$ l/h
-	Dàn Lạnh:
-	Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp): $\geq 10,7/8,8/7,1$ m ³ /min
-	Độ ồn (cao/trung bình/thấp): $\leq 37/33/28$ dB(A)
-	Dàn Nóng:
-	Công suất máy nén: ≤ 730 W
-	Độ ồn: ≤ 47 dB(A)
-	Phạm vi hoạt động làm lạnh: 19 đến 46 °CDB
-	Đường kính ống dẫn- ống lỏng: $\leq 6,4$ mm
-	Đường kính ống dẫn- ống gas: $\leq 9,52$ mm
-	Độ dài ống giữa dàn lạnh và dàn nóng (Tối đa): ≥ 15 m
-	Chênh lệch độ cao tối đa: ≥ 10 m